Checkliste AwSV

Folgende Unterlagen sind dem Antrag aus Sicht des Gewässerschutzes beizufügen:

- Plan hinsichtlich Lage und Volumen der Lagertanks und der dazugehörigen Rohrleitungen sowie der Fernbefülleinrichtung.
- Liste über Art und Menge der zu lagernden wassergefährdenden Stoffe (Sicherheitsdatenblätter, Wassergefährdungsklassen).
- Bauartzulassungen der Lagertanks für wassergefährdende Flüssigkeiten (Chemikalien, Heizöl, Öle, Lacke, Reinigungsmittel, sonstige).
- Planunterlagen über die Anlagen in denen wassergefährdende Stoffe transportiert und verarbeitet werden oder anfallen (Darstellung der Stoffströme in den Wirkbädern und der Abwasseranlage).
- Angaben über die Räume in denen wassergefährdende Stoffe gelagert und verarbeitet werden (Bodenbeschaffenheit, Auffangwannen, Anstriche u.ä.).
- Angaben über Art und Aufbau der Um- und Abfüllplätze ((Flächen für Betankungsvorgänge innerhalb und außerhalb der Gebäude u.ä.) Asphalt, Beton, Aufkantungen, Fugenabdichtungen, Ablauf vorhanden oder nicht, was wird umgeschlagen, Häufigkeit der Abfüllvorgänge etc.).
- Betriebsanweisungen bezüglich des Gewässerschutzes.
- Maßnahmenplan hinsichtlich des Gewässerschutzes bei Betriebsstörungen.
- Detailansicht der nicht einsehbaren Anlagenteile (z.B. Rohrleitungen) mit Beschreibung der Lecküberwachungseinrichtung.
- Ggf. Entwässerungsplan hinsichtlich der Entsorgung des gesammelten Niederschlagswassers von Flächen , auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird.